

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
28.10.2022 КНМ 26220061000200763410 / 2022042971

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю

355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. 8 (8652) 24-05-82 e-mail: gu.mchs26@skfo.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Минераловодскому городскому округу

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления

МЧС России по Ставропольскому краю 357212, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87 Б,

e-mail: minvodi77@26.mchs.gov.ru, тел. 8 (87922) 6-14-59, факс 8 (87922) 6-14-59

телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8 (8652) 39-99-99

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 26-009-2022/0066 пс (58)/1/36**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Должностным лицом (должностными лицами): государственным инспектором Минераловодского городского округа по пожарному надзору – инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Минераловодскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю лейтенантом внутренней службы Булавиным Русланом Сергеевичем

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

с участием специалиста, эксперта: не привлекались

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа удостоверяющего личность)

на основании: решения о проведении выездной проверки от 28 октября 2022 года № 26-009-2022/0066пс (58), учётный номер проверки 26220061000200763410 / 2022042971

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

по адресу/адресам: 357233, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, с. Нагутское, ул. Почтовая, 4;

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

проведено **плановое** контрольное (надзорное) мероприятие

(плановое/внеплановое) (наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 28 "ТЕРЕМОК" С.НАГУТСКОЕ МИНЕРАЛОВОДСКОГО РАЙОНА, ОГРН: 1022601452972, ИНН: 2630027823, высокая категория риска

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующая МКДОУ д/с № 28 «Теремок» с. Нагутское Минераловодского района, Переяслова Таисия Ивановна,

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Установить аварийно-эвакуационное освещение в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей	п. 37 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479);	10.10.2023	
2.	Разработать регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479);	10.10.2023	
3.	Обеспечить проведение ежегодного испытания систем противопожарной защиты (системы пожарной сигнализации) эксплуатирующейся сверх срока службы (более 10 лет), до их замены в установленном порядке	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479;	10.10.2023	
4.	Котельную №1 оборудовать автоматической пожарной сигнализацией	ч.3 ст.4 Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479; п. А.4, прил. А СП 5.13130.2009, п. 4.4, 4.12 СП 486.1311500.2020	10.10.2023	
5.	Котельную №2 оборудовать автоматической пожарной сигнализацией	ч.3 ст.4 Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479;	10.10.2023	

		п. А.4, прил. А СП 5.13130.2009, п. 4.4, 4.12 СП 486.1311500.2020		
6.	Установить приборы «ГРАНИТ» и «СОНАТА К» так, чтобы расстояние между ними составило не менее 50 мм	п.п. «б» п. 16 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479);	10.10.2023	
7.	Установить табличку «Выход» над эвакуационным выходом из помещения пищеблока и над выходом из помещения подвала	ч.3 ст.4 Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.36 ППР в РФ; п. 5.3 СП 3.13130.2009;	10.10.2023	
8.	В помещениях котельных № 1, 2 эксплуатировать светильники с колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией	п. 35 п.п. в Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479);	10.10.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Должностное(ые) лицо(а) органа, осуществляющего федеральный государственный надзор:
государственный инспектор Минераловодского городского округа по пожарному надзору - инспектор ОНД и ПР по Минераловодскому городскому округу УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю лейтенант внутренней службы
Булавин Руслан Сергеевич



(подпись)

Предписание для исполнения получено контролируемым лицом, представителем контролируемого лица:
заведующая МКДОУ д/с № 28 «Теремок» с. Нагутское
Минераловодского района
Переяслова Таисия Ивановна



(подпись)

Пометка должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный надзор, об отказе контролируемого лица, представителя контролируемого лица в ознакомлении и получении предписания

(подпись)

(фамилия, инициалы)